




SOL-ESSAIS

49. Rue des Sazieres
92700. Colombes
781.22.10

19. Cours Mirabeau
13100. Aix-en-Provence
tél : 27.52.93

FORAGES

Exécutés au carottier rotatif double

MARSEILLE
HOPITAL S^t JOSEPH

DIAMETRE : $\varnothing$ 5"











.COTES- M.G.F	.PRO- FONDEUR m	.ÉPAIS- SEUR. m	.NATURE DU TERRAIN.	.SYMBOLS. DE CAROTTE %	RÉUPÉRATION (EAU...ETC.)
------------------	-----------------------	-----------------------	---------------------------	------------------------------	-----------------------------

FORÉ LE 15 FÉVRIER 1979

+1500 000

F2

0 100

		2.50	REMBLAIS HÉTÉROGÈNES CAILLOUTEUX.		Le 23.02 Forage rabouchia
+12.50	2.50				
		2.60	MARNE ARGILEUSE BRUNE ET BEIGE PLASTIQUE EN TÊTE, PUIS PLUS COMPACTE.	 Tubage Ø 6" à 3m70	
+9.90	5.10			 C11) 405 4.45	
		4.90	MARNE ARGILEUSE GRIS-BLEUTÉ, COMPACTE, AVEC QUELQUES PASSAGES FINEMENT SABLEUX PLUS OU MOINS GRÉSIFIÉ EN TÊTE JUSQU'À 5,30 M.	 C12) 620 6.50	
+500	10.00				
		1.50	GRÈS MARNEUX GRIS-BLEUTÉ PASSANT À MARNE GRÉSEUSE COMPACTE.		
+3.50	11.50				
		3.30	MARNE GRIS-BLEUTÉ, FINEMENT SABLEUSE, COMPACTE.		
+0.20	14.80				Niveau d'eau rabattu à 14m10 au fin du forage
PH					Fin de Forage à 14m80

7421

.COTES- N.G.F.	.PRO- FONDEUR m	.ÉPAIS- SEUR. m	.NATURE DU TERRAIN.	.SYMBOLS. DE CAROTTE	RÉUPÉRATION % %	.OBSERVATIONS. (EAU...ETC.)
-------------------	-----------------------	-----------------------	---------------------------	-------------------------	-----------------------	--------------------------------

+11.90 000

F3

FORÉ DU 16 AU 19 FÉVRIER 1979

+11.20	0.70	0.70	REMBLAIS HÉTÉROGÈNES CAILLOUTEUX.	Tubage Ø 6" à 33.00 C11) 315 365 C12) 635 675 Eau à 2m30 la 23.02 Essai d'eau anfra Niveau d'eau rébaillé à 7m70 au fin de forage 3m00 et 11m95 Tube Piézométrique descendu à 15m00 de Profondeur - Crapiné de 3m00 à 11m00	100 0
+10.10	1.80	1.10	ARGILE MARNEUSE ET CAILLOUTEUSE MARRON (ANCIENS REMBLAIS ?)		
+6.70	5.20	3.40	ALTERNANCE DE MARNE ARGILEUSE ET FINEMENT SABLEUSE. PASSAGE CALCAREUX VERS 4,10 M.		
+4.00	7.90	2.70	MARNE COMPACTE FINEMENT SABLEUSE , GRÉSIFIÉE EN TÊTE JUSQU'À 6 M ENVIRON, GRIS-BLEUTÉ PUIS BEIGE.		
+1.70	10.20	2.30	SABLE MARNEUX BEIGE, PASSANT À MARNE SABLEUSE PLUS OU MOINS INDURÉE, NOTAMMENT VERS 8,30 M, PLUS ARGILEUSE À LA BASE.		
-3.10	15.00	4.80	MARNE SABLEUSE GRISÂTRE, COMPACTE ; QUELQUES FILETS NOIRÂTRES.	100 0	100 0
PH					

Fin de Forage
à 15m00

.COTES.	.PRO- FONDEUR	.ÉPAIS- SEUR.	.NATURE DU TERRAIN.	.SYMBOLES.	RÉCUPÉRATION DE CAROTTE	.OBSERVATIONS.
M.G.F.	m	m			%	(EAU...ETC.)

+11.65 000

F4

FORÉ LES 19 ET 20 FÉVRIER 1979

+10.95	0.70	0.70	REMBLAIS HÉTÉROGÈNES NOIRÂTRES.	Tubage Ø 6" à 3"50 EAU à 2m.45 le 19.2.au Soir à 2m.55 le 20.2au matin à 2m.65 au Fin du Forage 7
+8.65	3.00	2.30	LIMON MARNEUX ET CAILLOUTEUX AVEC ROGNONS CALCAIRES (ANCIENS REMBLAIS ?)	
+7.15	4.50	1.50	MARNE ARGILEUSE BRUNE PLUS OU MOINS PLASTIQUE.	
-0.85	12.50	8.00	ALTERNANCE DE MARNE ARGILEUSE COMPACTE ET DE MARNE FINEMENT SABLEUSE, LOCALEMENT GRÉSIFIÉE EN PARTICULIER DE 5,00 à 5,50 M 8,30 à 9,00 M 9,90 à 10,20 M 11,00 à 11,30 M	
-5.35	17.00	4.50	SABLE MARNEUX JAUNÂTRE PLUS OU MOINS GRÉSIFIÉ ET INDURÉ JUSQU'À 15,20 M, PUIS BEIGE ET GRISÂTRE PASSANT À MARNE SABLEUSE.	Fin DE FORAGE à 17m.00
P.H				

7021